

АКТ № 07/07

проверки готовности теплового пункта к эксплуатации
в отопительном периоде 2016-2017 гг.

г. Находка

07 07 2016г.

потребителя (абонента) Детский сад №8, расположенного по адресу: Находка, Бульвар Энтузиастов, 3.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплонабжающей организации Инженер технической инспекции сектора приборного учета филиала «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго»
(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя ООО «Сантехсервис» в лице В.С. Белорусцева

произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. Подогреватель горячего водоснабжения: отсутствует
При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции ___ кгс/см², при этом по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка манометра упала до ___ кгс/см².
2. Подогреватель отопления: отсутствует
При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 6,0 кгс/см², при этом, по истечении 15 мин после отключения прессы стрелка манометра упала до 6,0 кгс/см².
3. Насосное оборудование не предусмотрено
4. Запорная арматура и трубопроводы укомплектовано согласно проекта
5. Гидравлическая автоматика не предусмотрена
6. Электроавтоматика не предусмотрена
7. Укомплектование КИП манометры и термометры поверены
8. Узел учета согласно проекта
9. Состояние изоляции УУТЭ заизолирован
10. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приемков и др. удовлетворительное
11. Выполнение мероприятий по технике безопасности выполнялись
12. Укомплектование технической документацией ИТД укомплектовано
13. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилищный фонд 62-95-99

ВЫВОДЫ:

Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят и готов к подключению к тепловой сети теплонабжающей организации.

Представитель
теплонабжающей организации




Представитель обслуживающей
организации ООО «Сантехсервис»

В.С. Белорусцев